



MUNICÍPIO DE CASCAVEL
CASCAVEL-CE



ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2005.01/2024
Processo Administrativo Nº 2005.01/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: VANIA DE SOUZA PINHEIRO
Data de Publicação: 27/05/2024 12:16:25

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 24/06/2024 10:44:36
LOCAÇÃO GERADOR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Serviço	Modelo:	
1	MÊS				
<p>Descrição: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180KVA SILENCIADO. Grupo Gerador 180KVA silenciado (74 dba A 1,5m), para uso como Fonte Auxiliar, operação AUTOMÁTICA dotado de QTA(Quadro de Transferência Automática), trifásico, com tensão de saída de 380 v entre fases e 220 v entre fase e terra, frequência 60 Hz, fator de potência 0.8, para alimentar cargas variáveis. Motor diesel 04 tempos, aspiração natural, refrigerado através de radiador com ventilador soprante, partida elétrica em 12vc dotado de alternador para carga da bateria, injeção direta de combustível. Possuindo proteção por alta temperatura da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação. Alternador tipo brushless (sem escovas) com bobina auxiliar, síncrono, trifásico, 380/220v, 60hz, possuindo regulador de tensão eletrônico, Classe de isolamento H(180°C), conforme NBR7094;6.1.1.3. Base metálica construída em viga de aço carbono. Painel de Comando e Controle do tipo AUTOMÁTICO DIGITAL, de fabricação nacional, que efetuará as leituras digitais das grandezas (Frequência, Tensão e Corrente). O módulo deverá monitorar a tensão da rede principal e atuar de modo a efetuar todo procedimento de partida do motor e alimentar a carga em caso de falta de energia. Deverá ainda permitir a incorporação de uma gama completa de características, como indicação de grandezas analógicas, controle com sensores de temperatura, frequência, etc; registro de eventos, ajustes e calibrações. Todas as informações no idioma Português. O Painel de Comando e Controle Automático deverá ainda possuir chave do tipo "by-pass" para inibição do módulo de comando (USCA) em caso de defeito do mesmo, ficando possível a operação do grupo gerador através de operador. Deverá ser acompanhado dos seguintes acessórios: Tanque de combustível do tipo vertical, com indicador externo de nível, tudo de respiro para equilíbrio da pressão interna com a externa, boca de enchimento com tampa, separador de água e borra com dispositivo de drenagem total, conexão para retorno de combustível e capacidade adequada ao consumo do motor diesel. A capacidade do tanque de combustível deve ser dimensionada em função do consumo específico do motor e da autonomia, que deve ser de até 12 horas de funcionamento em plena carga; O tanque deve ter uma escotilha ou tampa de visita que permita sua limpeza interna. Apoios anti vibratórios do tipo Vibra Stop; Bateria de partida; Disjuntores, cabos de interligação e terminais de ligação;</p>					
Quantidade:	12		Valor Unit.:	24.250,00	Valor Total: 291.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	016 26.722.490/0001-23	43.064,00	24.250,00		Sim
2 J. H. S. SERVICOS E OBRAS LTDA	136 33.147.466/0001-73	32.729,00	32.729,00	34,96	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CARFAG COMERCIO E SERVICO DE	132 10.273.448/0001-32	43.064,55	24.200,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: ROMULO ANDRADE PINHEIRO FILHO